

INGEDINAMIC SPA

RUT: 78.220.166-2 | Servicios de Ingeniería y Mantenimiento Industrial

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden: 005-0826 Fecha: 2026-08-13

Técnico: Manuel Santibañez

Cliente: PJ Cerro Los Placeres Valparaíso

Contacto: Jaime Poblete

TRABAJO REALIZADO:

Reparación Cortina Metálica:

Cambio de eje

Cambio de tambores

Cambio de resortes

OBSERVACIONES:

Equipo con falla estructural generalizada

Queda 100% operativo.

Se envía video de operación por correo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Retiro de ejes sobre cielo



Presencia de daño estructural



Ubicación sobre cielo



Tambores de resortes, parte de los repuestos.

FIRMA DE RECEPCIÓN

Recibido por: Moisés Figueroa Avello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moisés Figueroa Avello', is written over a horizontal line.