

INGEDINAMIC SPA

RUT: 78.220.166-2 | Servicios de Ingeniería y Mantenimiento Industrial

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden: 006-0826 Fecha: 2026-08-14

Técnico: Moisés Figueroa Avello

Cliente: PJ Local La Calera

Contacto: Ruth Olivares

TRABAJO REALIZADO:

Cambio contactor trifásico Eq. Clima N2
Falla Bobina (ruido por vibración)

OBSERVACIONES:

Se prueba equipo en modo calor
L1 8,3A - L2 6,4 - L3 6,5

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA DE RECEPCIÓN

Recibido por: Ruth Olivares

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ruth Olivares', written in a cursive style.