

# INGEDINAMIC SPA

RUT: 78.220.166-2 | Servicios de Ingeniería y Mantenimiento Industrial

## ORDEN DE SERVICIO

---

N° Orden: 009    Fecha: 2026-08-18

Técnico: Moisés Figueroa Avello

Cliente: PJ QCC Quilicura

Contacto: Sebastián Moraga

### TRABAJO REALIZADO:

Cambio de enchufes CVAP de normal a industrial 2P+T 220v 16A  
Suministro de Llaves Allen 5mm para cada equipo

### OBSERVACIONES:

20 Equipos con enchufes y llaves Allen 5mm

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



**FIRMA DE RECEPCIÓN**

Recibido por:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized, cursive name.